

УТВЕРЖДАЮ:

**Директор МБОУ «Славянская
школа – детский сад»**

Е.Г.Михайлова

01 сентября 2022 года

**Инструкция по пожарной безопасности
директора МБОУ «Славянская школа - детский сад»
ИПБ-03**

1 Общие положения.

1.1. Настоящая *должностная инструкция по пожарной безопасности директора школы* разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 7 марта 2019 г; Федеральным Законом РФ от 22.07.2008Г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 31 июля 2018г; приказом МЧС РФ от 12.12.2007Г № 645 в редакции от 22.06.2010г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (в ред. от 22.06.2010Г); Федеральным законом №69-ФЗ от 21,12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 30 октября 2018 года.

1.2. Директор школы несет персональную ответственность за выполнение требований настоящей должностной инструкции по пожарной безопасности для директора школы, а также за противопожарный режим в общеобразовательном учреждении.

2 Должностные обязанности по пожарной безопасности директора школы

Директор общеобразовательного учреждения обязан:

2.1. В начале года с целью обеспечения соблюдения имеющихся правил пожарной безопасности установить противопожарный режим в школе, приказом назначить ответственного за пожарную безопасность, утвердить должностную инструкцию ответственного за пожарную безопасность в школе, определить конкретный порядок действий администрации школы, педагогических работников, учебновспомогательного и обслуживающего персонала при возникновении пожара;

2.2. Строго соблюдать данную должностную инструкцию по пожарной

безопасности директора школы, требования пожарной безопасности, выполнять все предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

2.3. Проводить планирование, разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

2.4. Периодически проводить противопожарную пропаганду, осуществлять обучение сотрудников школы мерам пожарной безопасности;

2.5. В обязательном порядке включать в коллективный договор важные вопросы пожарной безопасности;

2.6. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные пожаротушения, не допускать их нецелевого использования;

2.7. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, в расследовании и установке причин и условий их возникновения, а также в выявлении лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности и возникновении пожаров;

2.8. При тушении пожаров на территории школы предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства;

2.9. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора достоверные сведения и локальные акты о состоянии пожарной безопасности общеобразовательного учреждения, в том числе о случившихся на его территории пожарах и их последствиях;

2.10. Незамедлительно передавать информацию в пожарную охрану о возникших пожарах в общеобразовательном учреждении, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния близлежащих дорог и проездов;

2.11. Всячески содействовать деятельности добровольных пожарных дружин работников школы;

2.12. В целях организации и осуществления необходимых работ по предупреждению пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, директор школы может создавать пожарно-техническую комиссию.

2.13. Запретить приказом курение на территории и в помещениях общеобразовательного учреждения.

2.14 Определить порядок и сроки проведения профилактических работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом данные работы необходимо проводить не менее одного раза в год,

2.15. Уведомить подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого.

3 **Директор школы должен обеспечить:**

3.1. Наличие планов экстренной эвакуации людей при пожаре в здании общеобразовательного учреждения, а также на этаже, где находится 10 и более человек;

3.2. Выполнение в здании и на территории школы требований, которые предусматриваются статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака";

3.3. Доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здание, сооружения, а также иные объекты общеобразовательного учреждения.

3.4. При проведении любых мероприятий с массовым пребыванием людей (общешкольные и предметные мероприятия, мероприятия начальной школы, концерты, конкурсы, выпускные и так далее) обеспечить

- осмотр помещений школы перед началом мероприятий с целью определения их готовности в плане соблюдения необходимых мер пожарной безопасности.
- дежурство ответственных лиц на сцене и в зале;
- проверку состояния пожарной сигнализации и наличия средств пожаротушения в необходимом количестве, свободное состояние путей эвакуации.

3.5. Исправность знаков пожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации и эвакуационные выходы Эвакуационное освещение должно включаться в автоматическом режиме при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах

общеобразовательного учреждения знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения школьных мероприятий

3.6. Исправность всех сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

3.7. Исправное состояние имеющихся пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимний период времени, доступность проезда пожарной техники к пожарным гидрантам вне зависимости от сезона

3.8. Выполнение требований настоящей должностной инструкции по пожарной безопасности директора школы, инструкции по мерам пожарной безопасности в общеобразовательном учреждении

3.9. Помещения общеобразовательного учреждения первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно установленным нормам

3.10. Директор должен контролировать соблюдение работниками инструкции по пожарной безопасности для сотрудников школы, строго соблюдать ее положения для администрации.

4 Директор школы должен организовать:

4.1. Проведение работ по закрытию негорючими материалами образовавшихся отверстий и различных зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями;

4.2. В помещениях школы с одним эвакуационным выходом допустимо одновременное нахождение не более пятидесяти человек, при этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50-ти человек допускается только в помещениях первого этажа общеобразовательного учреждения.

4.1. При эксплуатации в школе систем вентиляции и кондиционирования воздуха запретить:

- а) оставление в открытом состоянии имеющихся дверей вентиляционных камер;
- б) закрытие имеющихся вытяжных каналов, отверстий и решеток;

- в) подключение к воздуховодам газовых отопительных приборов;
- г) выжигание скопившихся в воздуховодах жировых отложений, пыли и прочих горючих веществ.

4.2. Обучение правилам пожарной безопасности и противопожарной защиты всех сотрудников общеобразовательного учреждения.

4.3. Соблюдение требований пожарной безопасности всеми работниками общеобразовательного учреждения.