

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Крым

Республика Крым, г.Симферополь, ул.Кечкеметская, д.103

тел.: (3652) 55-09-10, факс: (3652) 27-56-17, эл.почта: kanz\_gu@mchs.rk.gov.ru

Отделение надзорной деятельности по Раздольненскому району управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Республике Крым

Республика Крым, Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Л.Рябики, д.1

эл.почта: gpn.razdolnoe@mail.ru

### ПРЕДПИСАНИЕ

## ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: и.о. директора МБОУ «Славянская школа-детский сад» Никитюк Ю.С.  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения №2 от «07» сентября 2021 года главного государственного инспектора Раздольненского района Республики Крым по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности Раздольненскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым майора внутренней службы Драбанюк П.Н.в период с «09» сентября 2021г., 09 час. 00 мин. по «13» сентября 2021г., 13 час. 00 мин. проведена внеплановая выездная проверка в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица и.о. директора МБОУ «Славянская школа-детский сад» Никитюк Юлия Сергеевна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование	Срок устранения	Отметка о
-------	---------------------------------------	---	-----------------	-----------

	пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	выполнении
1.	Установить двери эвакуационных выходов, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации в коридорах, а двери эвакуационных выходов на лестничные клетки предусмотреть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.	п.16д, п.24 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.7.12.19 СП 1.13130.2020, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	до 01.02.2023	
2.	Обеспечить проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания школы.	ст.6, п.п.5, п.п.6 ст.52, ч.1 ст.58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.4.5 СП 2.13130.2012	до 01.02.2023	
3.	Газовые тепловые пункты, помещения складского назначения, помещение электроцитовой школы, архива дошкольной группы (детского сада) оборудовать противопожарными дверями соответствующего типа.	ст.6, ст.52, ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 3, 13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	до 01.02.2023	
4.	Выходы на чердак (кровлю) здания школы с лестничной клетки оборудовать противопожарной дверью (люком) 2-го типа.	ст.6, ч.1 п.2 ст.90, п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.7.6, п.7.7 СП 4.13130.2013	до 01.02.2023	
5.	На путях эвакуации в коридоре и фойе 1-го этажа здания школы облицовку стен, колон выполнить из материалов с известным классом пожарной опасности не более КМ1.	п.25 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №	до 01.02.2023	

		123-ФЗ		
6.	В актовом зале здания школы облицовку стен выполнить из материалов с известным классом пожарной опасности не более КМ1.	п.25 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	до 01.02.2023	
7.	Наружные эвакуационные выходы из лестничных клеток 1-го этажа здания школы выполнить шириной не менее 1,2 м. (по факту выход №1 составляет 0,8м., выход №2 составляет 0,72м.).	п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 п.2 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130.2020	до 01.02.2023	
8.	Наружные запасные эвакуационные выходы в свету из актового и спортивного залов выполнить шириной не менее 1,2 м. (по факту из актового зала 0,76м, из спортивного зала 0,66м.).	п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 п.2 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130.2020	до 01.02.2023	
9.	В местах перепада высоты кровли между спортзалом и основной частью здания школы более 1 метра предусмотреть установку вертикальной пожарной лестницы типа П1 из негорючих материалов. †	ст.6, п.2 ч.1 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.7.10, п.7.12, п.7.13 СП 4.13130.2013	до 01.02.2023	
10.	Из помещений дошкольной группы (детского сада) с одновременным пребыванием более 10 чел., расположенного на 2 этаже здания школы выполнить второй эвакуационный выход.	п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.1.3 СП 1.13130.2020	до 01.02.2023	
11.	В помещениях подвала здания школы убрать складское	п.16а, п.16б ППР в РФ, утв. Постановлением	до 01.02.2023	

	помещение с хранением пожароопасных веществ (краски эмалевые) и убрать помещение мастерской.	Правительства РФ от 16.09.2020 №1479		
12.	Обеспечить применение в качестве покрытия полов в коридорах 2-го и 3-го этажей на путях эвакуации здания школы и коридоре начальной группы (детского сада) из материала с известным классом пожарной опасности не более	п.25 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	до 01.02.2023	
13.	Допускается применение в качестве покрытия полов в помещении гимнастического зала начальной группы (детского сада) материалов с неизвестным классом пожарной опасности КМ2.	п.25 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	до 01.02.2023	
14.	Электропровода в лестничных клетках №1 и №2 проложить скрытым способом.	п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.4.4.9 СП 1.13130.2020, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	до 01.02.2023	
15.	Пути эвакуации по коридорам в здании школы и коридоре начальной группы (детского сада) дооборудовать комбинированными знаками маршрута эвакуации "Указателями направления к эвакуационным выходам" на расстоянии не более 5 метров, в том числе и на путях эвакуации, где в пределах видимости невозможно прямое наблюдение знаков эвакуационных выходов, а именно в местах поворотов (изменения направления движения) на 1-м этаже здания школы, в фотолюминесцентном исполнении.	п.23, п.36 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.5.1, п.6.5.2, п.6.5.3, п.6.6.1, п.6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009, приложение Л ГОСТ Р 12.4.026-2015	до 01.02.2023	
16.	Установленные защитные	п.54 ППР в РФ, утв.	до	

	конструкции в местах возможного механического повреждения дымовых пожарных извещателей в помещении спортзала выполнить позволяющими обеспечивать их работоспособность (корпус пожарного извещателя полностью закрыт).	Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.02.2023	
17.	Выполнить расстояние от дымового пожарного извещателя до светильника в помещении группы дошкольного образования не менее 0,5 метра.	п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	до 01.02.2023	
18.	Установить демонтированный дымовой пожарный извещатель в помещении газовой котельни №2.	п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	до 01.02.2023	
19.	В местах уменьшения высоты эвакуационных путей менее 2,0м. (перед наружными эвакуационными выходами в объеме лестничных клеток №1 и №2) предусмотреть обозначения указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятия для предотвращения травмирования людей.	п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.4.3.2 СП 1.13130.2020, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	до 01.02.2023	
20.	Обеспечить работоспособность светового оповещателя «Выход», установленного в помещении актового зала.	п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	до 01.02.2023	
21.	Обеспечить работоспособность аварийного (эвакуационного) освещения.	п.37 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	до 01.02.2023	
22.	Место установки приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации обеспечить информацией с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	п.10 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	до 01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц,  
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Предписание для исполнения получил (а):**

И.о. директора МБОУ  
«Славянская школа-детский сад»  
Никитюк Ю.С.



« 13 » 09 20 21 г.

Начальник ОНД по Раздольненскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым  
майор внутренней службы  
Драбанюк П.Н.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, ,  
контрольное (надзорное) мероприятие М.Л.П)



(подпись) проводившего

« 13 » 09 20 21 г.